

Městský úřad Sobotka - stavební úřad
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel., fax: 493 544 384, e-mail: sobotka@craj.cz

Spis. zn.: MUSO 2647/2013/SU/330/A20

Č.j.: MUSO 215/2014/SU/330/A20

Sobotka dne 28.1.2014

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Ajchlerová - referentka stavebního úřadu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sobotka - stavební úřad jako úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Hubojedy - od TS č. 374 k Zámostí - knn**“, č. stavby IE-12-2003280, na pozemcích: p.p.č. 42/1, 42/2, 43/1, 53, 63/1, 357/9, 419, 377/1, 27/2, 27/3, 388/9, 43/2, 54, 371/4, 371/1, 358/1, 384 a st.p.č. 39, 23/1, 24/2, 26, 34, 30, 33, 31, 32 v k.ú. Hubojedy, kterou dne 13.11.2013 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupuje na základě plné moci společnost ELPROM CZ s.r.o., IČ 27528448, se sídlem Hálkova 875, 508 01 Hořice (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení podle § 79 odst. 1 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. vydává:

územní rozhodnutí o umístění stavby

„Hubojedy - od TS č. 374 k Zámostí - knn“,
č. stavby IE-12-2003280

na pozemcích: p.p.č. 42/1, 42/2, 43/1, 53, 63/1, 357/9, 419, 377/1, 27/2, 27/3, 388/9, 43/2, 54, 371/4, 371/1, 358/1, 384 a st.p.č. 39, 23/1, 24/2, 26, 34, 30, 33, 31, 32 v k.ú. Hubojedy.

Stručný popis stavby: Jedná se o umístění stavby podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona. Stavba řeší obnovu vedení nízkého napětí v obci Hubojedy, jež je částí obce Mladějov. Dožilé vrchní el. vedení nízkého napětí bude odstraněno a nahrazeno zemním kabelovým vedením, stávající odběrná místa v trase kabelu budou tímto kabelem nově připojena.

Popis záměru: Rekonstrukce bude provedena zemním kabelem AYKY-J 3x120+70mm² z transformační stanice, umístěné na pozemku stav. 39. Ve stávající trafostanici bude provedena výměna technologie za novou, samostatná transformační stanice zůstane stávající. Dále dojde k výměně distribučního rozvaděče za nový. Kabel z trafostanice bude veden protlakem pod komunikací č. III/2814 (č.p. 377/1) k č.p. 19. Dále bude tažen podél místní komunikace převážně po pozemku č. 42/1 nebo 377/1. Kabel bude rozjištěn ve skříni rozpojovací SR402/NKW2 na pozemku č. 42/1, umístěn vedle stávajícího pilíře společnosti Telefónica O2. Kabel povede dále k rozpojovací jističí skříni SR502/NKW2, umístěné na pozemku č. 43/2. Odtud bude kabel AYKY-J 3x120+70 odbočen k č.p. 24, kde bude ukončen. Druhý vývod ze skříně bude tažen protlakem pod komunikací č. III/2814 (č.p. 377/1) k č.p. 32. Odtud bude dále veden podél místní komunikace v přilehlých pozemcích nebo v samotném silničním pozemku č. 377/1. V konečné části kabel od místní komunikace odbočí směrem k č.p. 26 a bude veden v pozemku č. 357/9 až k pozemku č. stav. 32 (č.p. 26).

Ze zbývajících vývodů skříní SR402/NKW2 a SR502/NKW2 budou napojena stávající odběrná místa. Kabelové pilíře SS100/NKE1P budou v zastavěné části k.ú. Hubojedy umístěny v oplocení u nemovitostí jednotlivých odběrných míst. Kabelový pilíř pro č.p. 25 bude umístěn mezi keři na pozemku č. 358/1 a poslední kabelový pilíř pro č.p. 26 bude umístěn v těsné blízkosti chaty na parcele č. stav. 32.

Z důvodu mechanického poškození bude kabel při souběhu s komunikací do jednoho metru od kraje komunikace uložen do plastových žlabů s krycími víky v hloubce 1 m. Přechod přes komunikaci bude proveden překopem v hloubce 120 cm v trubkách DVR 110 mm. Ve volném terénu bude kabel uložen v hloubce 70 cm. Před vjezdy k jednotlivým nemovitostem bude kabel uložen v hloubce 1 m. Mezi body číslo

59 až 61 a 77 až 81, které jsou uvedeny v seznamu souřadnic ve výkresu č. 1 a 2, bude kabel uložen v hloubce 1 m. Ve volném výkopu bude proveden zakryt kabelu výstražnou fólií červené barvy.

Součástí záměru je též rekonstrukce objektu trafostanice (oprava fasády, výměna oken, oplechování střechy atd.), která podle § 79 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. c) a d)) stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani stavební povolení či ohlášení.

Dokumentaci s datem 10/2013 vypracovala Ing. Iva Kábrtová, autorizovaný inženýr, ČKAIT 0600741.

Podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 odst. 2 vyhl. č. 503/2006 Sb. se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s celkovou situací stavby, která obsahuje výkresy „Kabelové vedení NN“, „Zakreslení stávajících podzemních sítí“ a „Ochranné pásmo kabelu a odstupové vzdálenosti“ v měřítku 1:720 se zakreslením stavebních pozemků, umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, jež jsou součástí dokumentace stavby k územnímu řízení s názvem "Hubojedy - od TS č. 374 k Zámostí - knn", kterou vypracovala Ing. Iva Kábrtová, autorizovaný inženýr, ČKAIT 0600741, s datem 10/2013.
2. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení, dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Telefónica O2 Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 4.10.20132 č.j. 671630/13:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu z účelové mapy SEK. Ochranné pásmo je stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK. Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen bez zbytečného odkladu poté, co zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, tel. 602485857, e-mail: jiri.but@o2.com. Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítě SEK společnosti Telefonica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Telefónica O2 Czech Republic a.s. - stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací č.j. POS 306/13 ze dne 8.10.2013:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. j. 671630/13.
- 2) Pro umístění vedení NN k SEK je nutno dodržet minimální vzdálenosti pro souběh a křížení dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3) V místě křížení zemní trasy SEK s trasou NN musí být SEK uložena v chrániče s přesahem 0,5 m na každou stranu.
- 4) Úspěšné kolaudační řízení stavby je podmíněno kladným zápisem o kontrole před záhozem SEK.
- 5) Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-4, které budou citovány v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0100207440 ze dne 4.10.2013:

V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: nadzemní sítě, podzemní sítě, stanice. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840840840. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zák. č. 458/2000 Sb. nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1-1. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

MěÚ Jičín, odbor životního prostředí č.j. MuJc/2013/25728/ZP/Pol ze dne 8.10.2013:

Požadujeme, aby v případě zásahů do zemědělských pozemků bylo při hloubení rýhy postupováno s maximální opatrností ve vztahu k dotčeným kulturám, dále oddělit kulturní část zeminy a po dokončení stavby uvést pozemky do původního stavu.

Stavoka Kosice a.s., vyjádření č.j. 58/S-P /2013 ze dne 15.10.2013:

Při realizaci stavby dojde ke styku s podzemním vedením vodovodní sítě a kanalizační (PVVS, PVKS), jež má ve správě Stavoka Kosice a.s. a která je chráněna ochranným pásmem. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit PVVS a PVKS, je každý stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVS a PVKS, zejména tím, že zajistí:

- 1) před zahájením prací vyznačení plochy PVVS přímo ve staveništi,
- 2) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVVS,
- 3) před zahájením výkopových prací odkrytí míst styku (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření vydalo,
- 4) řádné zabezpečení odkrytého PVVS proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou,
- 5) dodržování zákazu přejíždění tras PVVS těžkými vozidly a jejich patkovaní,
- 6) dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVVS,
- 7) aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVVS,
- 8) aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodní sítě a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní a podzemní hydranty, šoupata, ventilované podklopy, zákopové soupravy, šachty a jejich označení),
- 9) aby organizace provádějící zemní práce před záhozem odkrytých PVVS vyzvala pracovníka provozovatele k provedení kontroly, zda nejsou viditelné poškození a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Po provedení kontroly je nutné provést krytí PVVS (písek, folie ...) a řádné uhuštění,
- 10) okamžité ohlášení každého poškození vodovodní sítě pracovníkem provozovatele.

Část vodovodu je již značně stará, takže není zaměřena. Doporučujeme k vytyčení trasy přizvat pamětníka pana Novotného a pracovníka Stavoky Kosice a.s.. Po realizaci stavby požadujeme kontrolu křížení naším pracovníkem.

MěÚ Jičín, odbor dopravy - rozhodnutí o povolení k umístění sítí do silničního pozemku č.j. MuJc/2010/21517/DOP/MoE ze dne 2.12.2010.

3. Jako stavební pozemek se vymezují výše uvedené pozemkové a stavební parcely v k.ú. Hubojedy tak, jak je zakresleno v situaci, která je součástí dokumentace stavby k územnímu řízení, a to v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby.
4. Před zahájením realizace stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad, kterým je MěÚ Jičín, odbor dopravy, a obec Mladějov, o povolení zvláštního užívání komunikace podle 25 odst. 6 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
5. Uložení kabelů v zemi bude řešeno podle ČSN 33 2000-5-52, kabelové vedení bude signalizováno výstražnou fólií červené barvy uloženu 60 - 70 cm nad vedením.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby podle § 120 odst. 1 a § 121 odst. 1 stavebního zákona.

O d ů v o d n ě n í :

Stavebník podal dne 13.11.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu technické infrastruktury ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Nejprve je k věci nutno zmínit právní předpisy, na základě kterých bylo územní rozhodnutí o umístění stavby vydáno. Jedná se o zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti stavební úřad uvádí, že ke dni 1. ledna 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a některé související zákony (dále jen „zákon č. 350/2012 Sb.“). V jeho čl. II bod 14 je uvedeno, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů s výjimkou a) stavebních řízení neukončených v prvním stupni, které se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení

se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona, b) řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je nová právní úprava pro obviněného příznivější. Vzhledem k datu podání žádosti a v návaznosti na čl. II bod 14 zákona č. 350/2012 Sb. se tedy v územním řízení postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném po účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., tzn. dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 1.1.2013. Takto bylo postupováno v územním řízení.

Opatřením ze dne 19.11.2013 stavební úřad oznámil v souladu s § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení podle § 85 a dotčeným orgánům. Protože se jedná o územní řízení na území, ve kterém je vydán územní plán, a jedná se o řízení s velkým počtem účastníků, bylo oznámení o zahájení řízení a ostatní písemnosti v souladu s ust. § 87 odst. 1 doručovány účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou, přičemž účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se podle ust. § 87 odst. 3 identifikují označením pozemků a staveb, dotčených vlivem záměru, evidovaných v katastru nemovitostí. Veřejnou vyhláškou se rozhodnutí doručuje také osobám, které nejsou známy dle ust. § 25 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád), a to právním nástupcům účastníka, který zemřel v průběhu řízení. Rozsah účastníků řízení určil stavební úřad takto: účastníky územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou a) žadatel, příp. jeho zástupce, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, tj. vlastníci pozemků a staveb sousedících s pozemky, na nichž je stavba umístována.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ust. §87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání, a zároveň stanovil lhůtu dne 23.12.2013, do které mohli účastníci řízení uplatnit námítky a dotčené orgány závazná stanoviska, a poučil účastníky řízení o jejich procesních právech. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení. Po uplynutí stanovené lhůty stavební úřad opatřením ze dne 30.12.2013 informoval účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům řízení ve stanovené lhůtě do 24.1.2014, s tím, že po uplynutí lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Stavební úřad se při rozhodování řídil současně platnou právní úpravou, tj. stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, a opíral se o souhlasná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona a zjistil, že a) stavba není umístěna v rozporu s územně plánovací dokumentací, b) není v rozporu s cíli a záměry územního plánování c) není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména obecnými požadavky na využívání území, d) není v rozporu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu d) není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Ad a) a b): V době vydání tohoto rozhodnutí je pro správní území obce Mladějov v platnosti územní plán obce (ÚPO), který zahrnuje také část Hubojedy, a byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.5.2006, přičemž obecně závazná vyhláška obce Mladějov o závazné části tohoto ÚPO nabyla účinnosti dne 15.6.2006, změna č. 1 ÚPO Mladějov pak nabyla účinnosti dne 23.12.2010. ÚPO obce je platný, účinný a jeho součástí, zejména výkresy, jsou označeny ověřovací doložkou. V grafické části ÚPO Mladějov ve výkresu č. 6 Energetika je vyznačeno pouze stávající a navrhované vedení VN ukončené v trafostanicích, podrobnost řešení vedení NN a umístění jednotlivých přípojkových skříní územnímu plánu nepřísluší. Pozemky, na nichž je stavba umístěna, se nacházejí převážně v zastavěném území a jsou součástí červeně vybarvené plochy „venkovské obytné plochy“ a bílé či žlutě vybarvené plochy „silnice II. a II. třídy, místní komunikace“ (plochy dopravy), kde je podle příslušných regulativů přípustné, mimo jiné, umístění staveb a sítí technické vybavenosti. Část stavby je umístěna v zeleně vybarvené ploše „trvale zatravněné plochy“, kde je podle příslušných regulativů přípustné, mimo jiné, umístění podzemních inženýrských sítí. Umístění stavby je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a záměry územního plánování.

Ad c): Vzhledem k tomu, že stavba řeší odstranění vrchního vedení NN a jeho nahrazení podzemním kabelovým vedením, je v souladu zejména s ust. § 24 odst. 1 vyhl.č. 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území, kde je stanoveno, že rozvodná energetická vedení se v zastavěném území obce umísťují pod zem. Umístěním stavby vznikne ochranné pásmo podzemního vedení podle ust. § 46 zák.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Umístěním stavby v bezprostřední blízkosti hranic pozemků není znemožněna

zástavba těchto pozemků; k umístění stavby v ochranném pásmu vedení je však vždy třeba souhlasu vlastníka vedení. Vzájemné odstupy stav, tj. souběhy a křížení s dalšími inženýrskými sítěmi, respektují podmínky ČSN 73 6005 Prostorová uspořádání sítí. Uložení kabelů v zemi je řešeno podle ČSN 33 2000-5-52.

Ad d): Stavební úřad posoudil soulad umístění stavby s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a zjistil, že je v souladu s podmínkami vlastníků a správců dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury, uvedenými v jejich vyjádřeních, konkrétně: Správa silnic Královéhradeckého kraje (smlouva), Stavoka Kosice a.s., Telefónica Czech Republic a.s. Podmínky vlastníků a správců dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury byly zapracovány do výroku rozhodnutí.

Ad e) Ke stavbě byla předložena souhlasná závazná stanoviska, popř. stanoviska, dotčených orgánů - Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, dále bylo předloženo rozhodnutí MěÚ Jičín, odboru dopravy, o povolení k umístění sítí do silničního pozemku. Stavba nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (zákon EIA).

Vyhodnocení připomínek veřejnosti a námitek účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky veřejnosti ani žádné námítky účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníky řízení kromě stavebníka podle stavebního zákona jsou: Stavoka Kosice a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Obec Mladějov, Správa silnic Královéhradeckého kraje, ČEZ Distribuce, a.s., Žofka Miroslav, Žofková Renáta, Kočí Ladislav, Lachman Stanislav, Lachman Vladimír (resp. jeho právní nástupci), Ing. Kvapil Luboš, Ing. Kvapil Miroslav, Kvapil Miroslav, Ing. Tvrdlík Josef, Tvrdlíková Irma, Ing. Karásek Jiří, Karásková Nataša, Prokorát František, Agrochov Sobotka a.s., Lhoták Martin, Lhotáková Renata, Kocúrová Božena, vlastníci pozemků a staveb: p.p.č. 390/1, 369/11, 369/10, 369/17, 24/1, 34, 389, 40, 59/2, 59/1, 59/3, 419, 56/2, 56/1, 383, 50/2, 45, 371/2, 371/3, 360/1, 357/2, 357/3, 357/8, 357/1, 357/10, 357/13, 357/12, 357/4, st.p.č. 25, 28, 29/1, 29/2 v k.ú. Hubojedy

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 - §83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu KHK, odboru územního plánování a stavebního řádu. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s využitím území pro stanovený účel.

Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka

Otisk úředního razítka

Doručí se:

Jednotlivě:

- účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, kterými jsou:

- a) žadatel, příp. jeho zástupce
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

ELPROM CZ s.r.o., IČ 27528448, se sídlem Hálkova 875, 508 01 Hořice
Obec Mladějov

- účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterými jsou:

vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Stavoka Kosice a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Žofka Miroslav, Hubojedy 19, Mladějov, 506 01 Jičín
Žofková Renáta, Hubojedy 19, Mladějov, 506 01 Jičín
Kočí Ladislav, Na Sídlišti 514, 294 04 Dolní Bousov
Lachman Stanislav, Hrdoňovice 4, 512 63 Újezd pod Troskami
Ing. Kvapil Luboš, Černilov 594, 503 43 Černilov
Ing. Kvapil Miroslav, Václavská 1007, 537 01 Chrudim II
Kvapil Miroslav, Písečná 781/29, 500 09 Hradec Králové
Ing. Tvrdek Josef, Mládežnická 3064/5, 106 00 Praha 106
Tvrdek Irma, Mládežnická 3064/5, 106 00 Praha 106
Ing. Karásek Jiří, Jungmannova 1443/36, 500 02 Hradec Králové
Karásková Nataša, Jungmannova 1443/36, 500 02 Hradec Králové
Prokorát František, Hubojedy 32, Mladějov, 506 01 Jičín
Agrochov Sobotka a.s., Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Lhoták Martin, Na Fišerce 1045/8, 160 00 Praha 6
Lhotáková Renata, Na Fišerce 1045/8, 160 00 Praha 6
Kocúrová Božena, Na Burse 607, 294 71 Benátky nad Jizerou

Veřejnou vyhláškou:

- účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterými jsou: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; podle ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb, dotčených vlivem záměru, evidovaných v katastru nemovitostí: P.p.č. 390/1, 369/11, 369/10, 369/17, 24/1, 34, 389, 40, 59/2, 59/1, 59/3, 419, 56/2, 56/1, 383, 50/2, 45, 371/2, 371/3, 360/1, 357/2, 357/3, 357/8, 357/1, 357/10, 357/13, 357/12, 357/4, st.p.č. 25, 28, 29/1, 29/2 v k.ú. Hubojedy

- osobám, které nejsou známy dle ust. § 25 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád): právní nástupci zemřelého pana Lachmana Vladimíra, Hubojedy 20, Mladějov, 506 01 Jičín, spoluvlastníka st.p.č. 24/2 v k.ú. Hubojedy

Dotčené orgány - jednotlivě:

Městský úřad Jičín, úřad územního plánování, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor dopravy, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Hasičský záchranný sbor KHK, úz. odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu min. 15 dnů na úřední desce MěÚ Sobotka a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Sobotka se písemnost považuje za doručenou těm účastníkům řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Správní poplatek byl uhrazen 22.11.2013

Upozornění pro stavebníka:

Podle ust. § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (*případně i oprávněné organizaci /např. muzeu/*) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Podle ust. § 23 odst. 2 cit. zákona, o archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.